

会津美里町で発生した重油流出事故への対応の終了について

平成29年1月26日（木）に会津美里町の温泉施設から佐賀瀬（さかせ）川（宮川支川）に重油が流出した事故に際し、阿賀川河川事務所及び福島県、会津美里町等関係機関が連携し事故対応を実施してまいりました。

対応の内容については、以下のとおりです。

○対応の内容

1. 会津美里町振興公社

- 温泉施設敷地内における配管の交換（2月17日完了）
- 温泉施設における設備の改修（2月17日完了）
- 油分離槽の設置（2月20日完了）
- 消防による立会確認（2月23日完了）
- 佐賀瀬川内における油の付着した草の撤去（2月28日完了）

2. 会津美里町

- 温泉施設から佐賀瀬川までの町道の道路側溝の洗浄（2月21日完了）

3. 福島県（会津若松建設事務所）

- 佐賀瀬川内における油の沈着した土砂の撤去（2月24日完了）
- 佐賀瀬川内（家東橋下流）にオイルフェンスを設置（3月3日撤去）

4. 国土交通省（阿賀川河川事務所）

- 宮川内（黄金橋）にオイルフェンス・吸着マットを設置（3月3日撤去）

以上により、今後新たに油が流出する恐れは無くなったと考えられることから、今回の重油流出事故における対応について終了します。

【お問い合わせ先】

国土交通省 北陸地方整備局 阿賀川河川事務所 電話 0242-26-6441

副所長（技術） 見田 弘幸

管理課長 乙川 昌也

福島県 会津若松建設事務所 電話 0242-29-5402

企画管理部 主幹兼企画管理部長 長嶺 勝広

会津美里町 暮らし安心課 電話 0242-55-1119

課長補佐 坂内 隆一

商工観光課 電話 0242-56-4914

課長補佐 長嶺 和彦

会津美里町重油流出事故対策平面図 (H29.3.3現在)

重油が佐賀瀬川に流出した箇所
※稲荷橋直上流

油が沈着した土砂の撤去(2/24完了)
※福島県会津若松建設事務所

道路側溝洗浄(2/21完了)
※会津美里町

油の付着した草の撤去(2/28完了)
※会津美里町振興公社

流出箇所:新鶴温泉健康センター
配管交換(2/21完了)
設備改修(2/17完了)
油分離槽設置(2/25完了)
※会津美里町振興公社

オイルフェンス(3/3撤去)
※福島県会津若松建設事務所

オイルフェンス・吸着マット(3/3撤去)
※阿賀川河川事務所

300 m

