

## 平成29年8月の北陸地方整備局管内の水文・水質状況

北陸地方整備局管内一級河川の主要な水文・水質観測所における観測結果及び水質事故の状況について発表します。

なお、掲載の数値は速報値であり、確定値と異なることがあります。

平成29年8月の概要は、次のとおりです。

○生活環境項目のBODは、環境基準値以下でした。

○健康項目で、環境基準値を超えた地点はありませんでした。

○8月の水質事故発生件数は3件でした。

- ・北陸地方整備局に通報のあった水質事故は、3件でした。
  - ・流出物質別では、油類2件、その他1件でした。
  - ・事故原因別では、取扱い不注意1件、機器の破損1件、その他1件でした。
  - ・県別では、新潟県2件、岐阜県1件でした。
- ※主な水質事故の概要は別紙のとおりです。

なお、本資料に関するデータ等については、北陸地方整備局ホームページにおいて提供していますので、そちらをご覧ください。

(ホームページアドレス <http://www.hrr.mlit.go.jp/river/suisitu/suicon.html>)

取 扱 い

配布をもって解禁

同時資料配付記者クラブ

新潟県政記者クラブ  
新潟県政記者クラブ  
富山県政記者クラブ  
石川県政記者クラブ  
福島県政記者クラブ  
長野市政記者クラブ  
長野県庁会見場

— 問 い 合 わ せ 先 —

国土交通省

北陸地方整備局

水災害予報センター長 長谷川 賢市 (内線 3851)

課 長 補 佐 谷口 和哉 (内線 3853)

☎ 025-280-8880(代表)

025-370-6770(直通)

北陸技術事務所(水質分析機関)

品質調査課長 江川 康夫 (内線 351)

☎ 025-231-1281(代表)

025-231-8037(直通)

( 別 紙 )

北陸地方整備局に通報のあった主な水質事故の概要

発生年月日	水系名	河川名	原因物質と流出量 (推定量)	事故発生場所	事故の概要
2017/8/2	信濃川	山田沢川	集落排水、3000L	新潟県小千谷市	排水処理施設へ電線を引込む電柱で、カエルが接触しショートしたことで停電し、施設が停止し、自然流下の汚水があふれ河川へ流出した。バキューム車にて汚水を回収し、石灰を散布し消毒した。山田沢川、信濃川では魚のへい死などの異常は見られなかった。
2017/8/22	神通川	高原川	灯油、最大200L	岐阜県高山市	宿泊施設で、灯油タンク(200L)のバルブの閉め方が不十分で灯油が流出していた。施設から高原川までの水路で、油臭はあるが油膜などの異常は見られなかった。高原川でも油膜などの異常は見られなかった。