

## 平成30年8月の北陸地方整備局管内の水文・水質状況

北陸地方整備局管内一級河川の主要な水文・水質観測所における観測結果及び水質事故の状況について発表します。

なお、掲載の数値は速報値であり、確定値と異なることがあります。

平成30年8月の概要は、次のとおりです。

### ○生活環境項目のBODは、2地点で環境基準値を上回る値を観測しました。

- ・千曲川水系 千曲川 千曲橋地点 BOD 2.5mg/L(環境基準値2.0mg/L)
- ・千曲川水系 千曲川 小市橋地点 BOD 2.1mg/L(環境基準値2.0mg/L)

### ○健康項目で、環境基準値を超えた地点はありませんでした。

### ○要監視項目で指針値を超えた地点はありませんでした。

### ○8月の水質事故発生件数は10件でした。

- ・北陸地方整備局に通報のあった水質事故は、10件でした。
- ・流出物質別では、油類7件、農薬・化学物質1件、その他2件でした。
- ・事故原因別では、取扱い不注意が5件、機器の破損1件、その他4件でした。
- ・県別では、新潟県5件、富山県3件、長野県2件でした。

※主な水質事故の概要は別紙のとおりです。

なお、本資料に関するデータ等については、北陸地方整備局ホームページにおいて提供していますので、そちらをご覧ください。

(ホームページアドレス <http://www.hrr.mlit.go.jp/river/suisitu/suicon.html>)

取 扱 い

配布をもって解禁

#### 同時資料配付記者クラブ

新潟県政記者クラブ  
 新潟県政記者クラブ  
 富山県政記者クラブ  
 石川県政記者クラブ  
 福島県政記者クラブ  
 長野市政記者クラブ  
 長野県庁会見場

#### 問 い 合 わ せ 先

国土交通省

北陸地方整備局

水災害予報センター長 田邊 雄司 (内線 3851)  
 課 長 補 佐 谷口 和哉 (内線 3853)

☎ 025-280-8880(代表)  
 025-370-6770(直通)

北陸技術事務所(水質分析機関)

品質調査課長 江川 康夫 (内線 351)

☎ 025-231-1281(代表)  
 025-231-8037(直通)

( 別 紙 )

北陸地方整備局に通報のあった主な水質事故の概要

発生年月日	水系名	河川名	原因物質の量	事故発生場所	事故の概要
2018/8/9	阿賀野川	常浪川	汚水(食材の泥、灰汁等)、量不明	新潟県阿賀町	阿賀町の食品加工工場において、食材を洗った際の泥や加工時の灰汁等が流出した。処理設備の能力を超えて排水されたことが原因で、ただちに排水を止め対応した。
2018/8/19	小矢部川	祖父川	工場排水(亜硝酸化合物)、量不明	富山県高岡市	高岡市の金属加工工場において、亜硝酸化合物を含む排水が祖父川に流出した。金属加工工程の中で熱処理を施す際に使用する焼入れ槽から漏れ出たもので、排水口を遮断し、場外への流出を防止する処置を実施した。下流河川の見回りの結果、異常ないことを確認した。