

## 万全の備え高岡市四屋排水機場に排水ポンプ車を待機 ～台風6号に備えて前倒しの点検により不具合が見つかったことから～

平成27年5月12日、四屋排水機場において、台風6号の降雨に備えて、ポンプ設備の点検を前倒しで実施したところ、ポンプ稼働のための発動発電機に不具合が見つかりました。

万全を期すために、同日、排水ポンプ車を福岡防災ステーション等に待機させました。

### ◆不具合の内容

発動発電機の不具合により排水能力4.0m<sup>3</sup>/sが2.0m<sup>3</sup>/sに低下(修復にかかる時間は調査中)

### ◆対応状況

排水ポンプ車3台(0.5m<sup>3</sup>/s×2台、1.0m<sup>3</sup>/s×1台)が待機し、現況施設の排水能力を確保しています。

### ◆参考：四屋排水機場について

高岡市四屋地区の内水による浸水被害防止を図るため、国土交通省において、設置した排水機場です。

#### お問い合わせ先

■ 河川管理課長 佐々木 誠 Tel: 076-443-4720 (直通)  
Fax: 076-443-4721



富山河川国道事務所 Tel.076-443-4701(代)  
〒930-0837 富山市奥田新町2番1号 <http://www.hrr.mlit.go.jp/toyama/>