

富山一級水系水質汚濁対策連絡協議会

常願寺川上流の軽油流出事故の対応について

令和3年7月24日に立山町消防署から発表のあった、燃料販売会社屋外タンク貯蔵施設から軽油が流出した事故に対し、流出拡大防止のため湧水箇所等に吸着マット等により油分の回収を関係者で行っているところです。

富山河川国道事務所では、常願寺川本川に流れ込む不測の事態に備え、常願寺川にオイルフェンス等を設置するとともに、関係機関との情報連絡の体制強化を図ることにしました(関係機関を含めた対応状況は以下のとおりです)。

1. オイルフェンス設置場所
・富山県中新川郡立山町岩嶺寺地先
2. 対応状況
 - (1)常願寺川本川
・豊水橋と立山橋間の水面に幅約30mにわたりオイルフェンスと吸着マットを7月28日に設置(増水が予測される場合は一時的に撤去予定)
 - (2)その他
・油を含んだ地下水の湧水地において吸着マットを用いて回収中
・吉原用水においてオイルフェンスと吸着マット設置して油分を回収中
3. 常願寺川本川を利用されるみなさまへ
・河川水に異常(油が浮いているなど)が認められる場合は富山河川国道事務所へご連絡をお願いします

【富山一級水系水質汚濁対策連絡協議会】

富山県を流れる一級河川5水系(黒部川、常願寺川、神通川、庄川、小矢部川)について、河川の水質汚濁対策や水質事故に関する各機関相互の連絡調整を図ることを目的に昭和62年に発足し、国土交通省(北陸地方整備局、海上保安庁)、経済産業省(中部経済産業局、中部近畿産業保安監督部)、富山県、岐阜県と流域内の9市3町1村で構成されています。

お問い合わせ先

富山一級水系水質汚濁対策連絡協議会 事務局

- 富山河川国道事務所 副所長(河川) 森田 賢治 TEL:076-443-4701(代表)
占用調整課長 水島 輝昭 TEL:076-443-4765(直通)

なお、以下に関する問い合わせは、下記をお願いします。

- 湧水への対応に関する問い合わせ：富山県富山土木センター立山土木事務所
TEL:076-463-6114(直通)

- 吉原用水沿川に関する問い合わせ：立山町住民課 TEL:076-462-9963(直通)

[常願寺川 オイルフェンス等設置状況]

■ 設置場所（立山橋上流部）



■ 7月28日設置状況

