

会津美里町で発生した重油流出事故への対応について

平成29年1月26日（木）に会津美里町の温泉施設から佐賀瀬（さかせ）川（宮川支川）に重油が流出した事故に際し、阿賀川河川事務所では福島県及び会津美里町等関係機関と連携し水質事故対応を実施しています。

○対策内容

1. 会津美里町・会津美里振興公社
流出源である新鶴温泉健康センターでは、流出の要因となった設備の修理と、河川に流出した重油が付着した土砂や萱などの回収作業を実施しております。
なお、その後の流出は確認されておりません。
2. 福島県会津若松建設事務所
重油が佐賀瀬川に流出した箇所（稲荷橋付近）において土のう積及びオイルマットにより流水面への油の流出を防止するとともに、稲荷橋下流にオイルフェンスを設置し、流下を防止しています。
3. 国土交通省阿賀川河川事務所
重油の阿賀川への流出を未然に防止するため、宮川の黄金（こがね）橋付近にオイルフェンス及びオイルマットを設置しています。

※対策の位置等は別紙平面図を参照してください。

以上の対策により、黄金橋（宮川）より下流においては油膜や臭気等は現在のところ確認できておりません。

なお、今後も引き続き、会津美里町や福島県等関係機関と連携しながら監視を行ってまいります。

【お問い合わせ先】

国土交通省 北陸地方整備局 阿賀川河川事務所 電話 0242-26-6441

副所長（技術） 見田 弘幸

管理課長 乙川 昌也

福島県 会津若松建設事務所 電話 0242-29-5402

企画管理部 主幹兼企画管理部長 長嶺 勝広

会津美里町 暮らし安心課 電話 0242-55-1119

課長補佐 坂内 隆一

商工観光課 電話 0242-56-4914

課長補佐 長嶺 和彦

会津美里町重油流出事故対策実施状況平面図 (H29.2.1現在)

