



協議会役員が第2回臨時安全パトロールを実施！ ～飯豊山系砂防事務所工事安全対策協議会～



11月15日（木）、飯豊山系砂防事務所工事安全協議会では、降雪期目の追い込みで工事が行われている各工事現場の安全管理徹底に向け、『第2回臨時安全パトロール』を実施しました。

今回は新潟県側で6箇所、山形県側で3箇所の工事現場をパトロールしました。

パトロールの結果、安全管理が適切に行き届いている現場がある一方、是正すべき事項があったところもあり、当該現場代理人等に伝えられました。

第2回 臨時安全パトロール実施の工事現場

枯松沢砂防堰堤 弥五沢砂防堰堤 宮の台砂防堰堤 家の前沢砂防堰堤 下赤谷砂防堰堤

柿ノ木沢砂防堰堤 林ノ沢砂防堰堤 弥平沢砂防堰堤 奥の院砂防堰堤

パトロール結果からの主な指摘事項等

- 【転落等防止対策】 ・階段と足場接続部の隙間対策是正、型枠部分の梯子等の適正配置
- 【配線事故対策】 ・配線コードの養生不足是正
- 【冬期施工に向け】 ・鉄板上滑り事故の防止

以上