

安全利用点検施設及び主な点検項目、点検期間

【手取川ダム】

番号	対象施設等		主な点検項目	点検期間(予定)	
1	ダムの堤体内	照明設備 通路部 階段部 手摺り 昇降設備 非常通報設備	監査廊内の照明設備の配置、照度 階段部の手摺りの高さ、劣化、堤体への固定状況 通路及び階段部の歩行上の支障 昇降設備の開閉状況、乗降箇所付近の段差 非常通報設備の作動状況 ケーブルラック等の歩行上の支障 出入り口の施錠 進入防止柵の高さ、配置、固定状況 危険個所の表示 その他歩行上の支障	6月30日	
2	ダムの堤体天端	照明設備 高欄 路面 テラス 機側操作盤	高欄の高さ、劣化・損傷の状況、堤体への固定状況 照明設備の照度 路面の凹凸及びケーブルの露出等による歩行上の支障 路面の排水、舗装状況 施錠の状況		
3	展望広場	安全柵 法面 落下防止柵	安全柵の配置、高さ、損傷の有無、固定状況 法面からの落石等の危険性 落石防護施設等の損傷状況 歩行上の支障 危険個所の表示及び利用上の注意事項の掲示		
4	親水護岸		破損、ひび割れ、沈下等 護岸の抜け落ち 湖岸との接合部分の陥没、吸い出し 危険個所の表示及び利用上の注意事項の掲示		
5	管理用道路	安全施設 車両進入防止柵 法面、路肩 落石防止柵	ガードレール等の安全施設の配置、損傷、固定状況 車両進入防止柵等の配置及び損傷並びに固定状況 法面からの落石等の危険性 落石防護施設等の損傷状況 路肩の崩壊 走行上の支障		

## 安全利用点検施設及び主な点検項目、点検期間

## 【手取川ダム】

番号	対象施設等	主な点検項目	点検期間(予定)
6	貯水池の湖岸	危険個所の表示及び利用上の注意事項の掲示 立入禁止区域の周知	6月30日
7	駐車場	安全柵 車止め 法面 落石防止柵 交通安全施設	
		車止めの設置及び固定状況	
		安全柵の配置、高さ、損傷、固定状況	
		法面からの落石等の危険性	
		落石防護施設等の損傷状況	
		歩行又は走行上の支障	
		交通安全施設等の設置状況	
		危険個所の表示及び利用上の注意事項の掲示	
8	警報・観測施設	フェンスの破損状況 施錠の状況	
9	建物	管理所	
		階段部の手摺りの高さ、劣化、固定状況 通路及び階段部の歩行上の支障 利用上の注意事項の掲示	
10	休憩施設	尾口村(ハローイン)	
		施設の損傷、破損及び固定状況 落下物の危険性 ベンチ等の固定状況 利用上の注意事項の掲示	
11	トイレ		
		衛生管理状況及び使用上の支障 汚水のダム湖への流入	
12	進入防止柵		
		進入防止柵の配置、高さ、損傷の有無、固定状況 施錠の状況 注意事項の掲示	
13	サイレン施設		
		設置個所 看板等の損傷、汚れ等 表現の内容が専門的ではないか(誰にでも理解可能) 樹木等による遮蔽	

# H18年度 安全利用点検位置図(手取川ダム)

