



令和元年5月24日
河川部水災害予報センター

平成31年4月の北陸地方整備局管内の水文・水質状況

北陸地方整備局管内一級河川の主要な水文・水質観測所における観測結果及び水質事故の状況について発表します。

なお、掲載の数値は速報値であり、確定値と異なることがあります。

平成31年4月の概要は、次のとおりです。

○生活環境項目のBODは、環境基準値以下でした。

○健康項目で、環境基準値を超えた地点はありませんでした。

○要監視項目で指針値を超えた地点はありませんでした。

○4月の水質事故発生件数は7件でした。

- ・北陸地方整備局に通報のあった水質事故は、7件でした。
 - ・流出物質別では、油類7件でした。
 - ・事故原因別では、取扱い不注意が5件、その他2件でした。
 - ・県別では、新潟県4件、福島県1件、富山県1件、長野県1件でした。
- ※主な水質事故の概要は別紙のとおりです。

なお、本資料に関するデータ等については、北陸地方整備局ホームページにおいて提供していますので、そちらをご覧ください。

(ホームページアドレス <http://www.hrr.mlit.go.jp/river/suisitu/suicon.html>)

同時資料配付記者クラブ

新潟県政記者クラブ
新潟県政記者クラブ
富山県政記者クラブ
石川県政記者クラブ
福島県政記者クラブ
長野市政記者クラブ
長野県庁会見場

問い合わせ先：

国土交通省北陸地方整備局 河川部

水災害予報センター長 田邊 雄司

代表：025-280-8880 直通：025-280-6770 FAX：025-370-6781

北陸技術事務所(水質分析機関)

品質調査課長 原 俊彦

代表：025-231-1281 直通：025-231-8037 FAX：025-231-1283

(別 紙)

北陸地方整備局に通報のあった主な水質事故の概要

発生年月日	水系名	河川名	原因物質の量	事故発生場所	事故の概要
2019/4/5	阿賀野川	阿賀川-田付川	灯油・約110L	福島県喜多方市	喜多方市の飲食店において、ホームタンクのバルブ締め忘れにより、灯油約110Lが漏洩した。一部が近くの側溝を通じて、田付川へ流出し、オイルフェンス及び吸着マットを設置し対応した。
2019/4/11	信濃川	猿橋川-稲葉川	軽油・約200L	新潟県長岡市	長岡市において、農業用ハウスに使用する軽油を備蓄するホームタンクの締め付けが緩く、軽油約200Lが漏洩した。一部が付近の水路を通じて、稲葉川へ流出し、オイルフェンス及び吸着マットを設置し対応した。
2019/4/25	信濃川	五十嵐川-大平川-榎山川	軽油・約200L	新潟県三条市	三条市の農業生産組合において、ホームタンクからの小分け作業中、その場を離れ、軽油約200Lが漏洩した。一部が近くの側溝に流出し、榎山川及び大平川で油膜が確認され、オイルフェンスを設置し対応した。