

北陸地方整備局  
建政部

記者発表

扱い：配布後解禁  
令和4年11月29日

## デンカ生コン富山株式会社が JIS に適合しない疑いのある コンクリートを出荷した事案について

### 1. 事案概要

JIS A 5308(レディーミクストコンクリート)認証製造業者のデンカ生コン富山株式会社が、令和4年11月28日付で、JIS マーク認証の取消となりました。

JIS マーク表示制度の登録認証機関である一般財団法人日本建築総合試験所が審査を実施したところ、JIS マークを表示している製品について、荷卸し時に余ったコンクリートに新たに製造したコンクリートを混ぜて出荷しているなどの事実が確認されたためです。

また、デンカ生コン富山(株)から国土交通省に対し、富山県内の建築物等の施工において、同社が出荷した、JIS に適合しないコンクリートが使用されている可能性がある旨の報告がありました。

### 2. 国土交通省の対応

デンカ生コン富山(株)からの報告を受け、同社に対しヒアリングを実施し、JIS に適合しない疑いのあるコンクリートを使用した事案の調査・報告等を指示しました(指示事項は別紙)。

調査の結果、JIS に適合しない疑いのあるコンクリートが、建築基準法の規制対象部位に使用されていることが確認された場合は、同社により迅速・円滑な是正等が実施されるよう、関係特定行政庁と連携して対応してまいります。

### 3. 相談窓口

(1) デンカ生コン富山(株)に、本事案に関する相談窓口が設置されています。

【窓口】デンカ生コン富山(株) 西田、慶伊(けいい)

電話番号 076-432-0661

受付時間 9:00-15:00(土日、祝休日を除く。)

(2) 公益財団法人 住宅リフォーム・紛争処理支援センター(愛称:住まいるダイヤル)に次の消費者相談窓口を設置しています。

【窓口】電話番号 0570-016-100(ナビダイヤル)

ナビダイヤル以外は 03-3556-5147

受付時間 10:00-17:00(土日、祝休日、年末年始を除く。)

【同時発表記者クラブ】  
富山県政記者クラブ

【問い合わせ先】

国土交通省 北陸地方整備局 建政部 都市・住宅整備課

住宅調整官 やなぎ のりまさ 柳 紀昌 (内線 6114)

課長 おとせ はじめ 音瀬 肇 (内線 6161)

電話 025-280-8880(代表)

国土交通省からデンカ生コン富山株式会社に対する指示事項

(1) JISに適合しない疑いのあるコンクリートの出荷先等の調査・報告

JISに適合しない疑いのあるコンクリートの出荷先・使用部位等を調査し、報告すること。

(2) 出荷先等への説明

JISに適合しない疑いのあるコンクリートの出荷先等に対して、丁寧な説明を行うこと。

(3) 特定行政庁への説明

JISに適合しない疑いのあるコンクリートを建築基準法の規制対象部位に使用した可能性がある場合には、関係特定行政庁に対して丁寧な説明を行うこと。

(4) 建築基準法に基づく構造方法等の大臣認定を受けたコンクリートの調査・報告

建築基準法に基づく構造方法等の大臣認定を受けたコンクリートについて、認定に適合しない疑いのあるコンクリートの出荷の有無を調査し、報告を行うこと。

(5) 相談窓口の設置

相談窓口を設置し、所有者等関係者の意向を十分に把握し、誠意を持って真摯に対応すること。