

北陸地方整備局

三国川ダム管理所

資料配付

平成21年8月3日


平成21年8月1日出水

三国川ダム洪水調節速報

三国川ダム流域では、8月1日16時から1日18時にかけて累計で16.5ミリメートル、ダム上流の内膳落合雨量観測所で10分間に11ミリメートルの降雨がありました。1日17時21分に三国川ダムへの流入量が毎秒52.57立方メートルを記録しました。

また、下流への放流量は最大で毎秒23.59立方メートルで、1日17時18分には毎秒42.43立方メートルの洪水調節を行い、1日16時から1日19時までには149.9千立方メートルの洪水を貯留し、災害を未然に防ぎました。

なお、三国川ダムから約3.5km下流の小川観測点の河川水位は、今回の洪水調節によって約0.2m低下させたと推定されます。



● 今回の出水における最大値

	最大値	発生時刻
流入量	52.57 m³/s	1日17時21分
放流量	23.59 m³/s	1日18時40分
貯水位	EL 399.58 m	1日18時18分
調節量	42.43 m³/s	1日17時18分

問い合わせ先

国土交通省 北陸地方整備局

三国川ダム管理所

管理所長 本田 典光

管理係長 高橋 明

電話 025-774-3015