

④能登半島地震被害状況（下水道、公園等）

（平成19年3月30日17時現在）



路面から85cm浮上

路面が30cm沈下

輪島市門前処理区被災箇所
（マンホール隆起）

- マンホールが約1m隆起し、舗装が30cm陥没



七尾市白崎公園被災箇所
（擁壁の転倒）

■下水道被害

処理場	ポンプ場	管渠等
4箇所	0箇所	5市町

※被災した市町村（3市2町）

輪島市、七尾市、珠洲市、穴水町、志賀町



■公園被害

県管理	市町村管理	計
0箇所	4箇所	4箇所

※被災した市町村：七尾市

■その他の都市施設被害

園路・広場・ 休養施設	運動施設	教養施設 その他	計
0箇所	0箇所	0箇所	0箇所

■公営住宅の被害

県営	市営	計
0戸	1戸	1戸

※被災した市町村：輪島市



バキューム車

輪島市門前処理区被災箇所
（下水管渠への土砂流入）



- 破断した管渠が、汚泥・土砂により閉塞
- 今後の復旧工法の検討等を行うため、汚泥等をバキューム車により吸引

□下水道、公園等の復旧状況

下水処理場	・水処理に支障なし
下水管渠等	・仮ポンプ及び仮配管の設置等の応急処理を実施（4月3日完了予定）
公園	・立入禁止措置等を実施 ・今後、復旧予定
公営住宅	・ブルーシート等の設置による応急処理済み