

# ⑤能登半島地震被害状況（官庁施設）

（平成19年3月30日17時現在）



空調屋外機の転倒



内装材の欠損



書架の転倒



グレーチングの外れ



事務室家具の転倒



舗装の亀裂、タイルの破損



ガラス亀裂補修

輪島地方合同庁舎、輪島税務署、輪島支部・区検察庁

七尾海上保安部能登海上保安署

能登空港総合庁舎

（独）能登島栽培漁業センター

穴水地方合同庁舎

官庁施設の被害状況については、調査を実施した161件の施設の内、18件の施設で被害があった。


特に震度6強の輪島市、七尾市、穴水町では、内外部仕上り材のひび割れや欠損、水道管等の破断、空調屋外機の転倒などが発生したが、被害程度は比較的小さかった。

平成19年3月30日17時現在、各施設においてほぼ応急復旧が完了し、業務が再開されている。

七尾地方合同庁舎、七尾港湾合同庁舎、七尾西湊合同庁舎、七尾海上保安部七尾大田浮標置場庁舎

（独）国立能登青少年交流の家

能登半島地震  
官庁施設被害箇所位置図



## 官庁施設の被害

| 市   | 町   | 村 | 計  |
|-----|-----|---|----|
| 七尾市 | 輪島市 |   | 5  |
| 穴水町 | 能登町 |   | 4  |
| 羽咋市 | 津幡町 |   | 1  |
| 金沢市 | 富山県 |   | 1  |
|     | 富山県 |   | 1  |
|     | 富山県 |   | 2  |
|     | 富山県 |   | 4  |
|     | 富山県 |   | 18 |