

こくぶ  
国道8号(新潟県上越市 国分跨線橋)  
臨時点検により、安全を確認

- 5月25日、えちごトキめき鉄道の上り線路(国道8号国分(こくぶ)跨線橋付近)で、モルタル片が確認された件で5月31日～6月1日に学識経験者と共に、国分跨線橋の臨時点検を実施しました。
- 今回の臨時点検において、打音検査※1と併せて、たたき落とし※2も実施し、今後、モルタル片の落下の可能性がないことを確認しました。

※1 打音検査

うき、はく離の状況を把握するために、ハンマーでコンクリート面を打診し、うき、はく離箇所等の有無および範囲を記録する点検方法。

※2 たたき落とし

うき、はく離箇所をハンマーでたたき落とすこと。



臨時点検の状況(5月31日)



お問い合わせ先

高田河川国道事務所 副所長(道路) 梅本 博文  
TEL : 025-523-3136 (代表) FAX : 025-523-9589

国土交通省北陸地方整備局高田河川国道事務所

〒943-0847 上越市南新町3番56号

<http://www.hrr.mlit.go.jp/takada/>